

Предписание

Подведомственное учреждение	ГБПОУ РО "РКИУ"
Контролирующий орган	Совтское отделение ОНД и ПР по г. Ростову-н-Дону
Инспектор	Бойко Евгений Викторович
Номер предписания	27/1/1
Дата предписания	28 ноября 2017 г.
Срок устранения нарушения	30 октября 2018 г.
Дата планируемого посещения	30 октября 2018 г.

№	Нарушения	Тип нарушения	Вид мероприятия	Срок устранения	Дата устранения
1	Нет проекта на систему аварийного освещения	123-ФЗ ст.51 ч.4, ст.78 ч.1	Выполнить работы по изготовлению проекта на систему аварийного освещения в общежитии	30.10.2018	
2	Вертикальные шахты выполненные для прохода кабелных каналов, кабелей и проводов не закрыты онестйкими материалами	123-ФЗ ст.51 ч.4, ст.82 ч.7	зарыт негорючими материалам вертикальную шахту в общежитии	30.10.2018	
3	На объекте допускется оставлять влюченными в эл.сеть зарядки для соовх телефонов	п.42 ППР в РФ 390	Провести инструктаж с проживающимив общежитии	30.10.2018	15.12.2017
4	В комнатах общежития пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 м т эл.светильников	ФЗ-123 ст. 51 ч.4; №390 п. 61 абз. 2	Выполнить работы по переустановке пожарных извещателей	30.10.2018	30.10.2018
5	В жилых комнатах вертикальное расстояние от пожарых извещателей до ближайших предметов (шкаф) составляет менее 0,5 м.	ФЗ-123 ст. 51 ч.4; №390 п. 61 абз. 2	Переставить шкаф в соответствии с требованиями	30.10.2018	15.12.2017
6	Помещение насосной не обеспечено схемой противопожарного водоснбжения и схемм обвязки насосов	п.58 ППРФ № 390	выполнить схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов	30.10.2018	20.10.2018
7	Не все пожарные извещатели ориентирвны индикторами в сторону двери	ФЗ-123 ст. 51 ч.4; №390 п. 61 абз. 2	Выполнить работы по переустановке пожарных извещателей	30.10.2018	30.10.2018
8	На гланом входе и на эвакуационном выходе из мед. изолятора нет ограждающих перил	123-ФЗ ст. 51 ч.4	Выполнить работы по установке ограждающих перил	30.10.2018	25.10.2018