

Предписание

Подведомственное учреждение	ГБПОУ РО "РКИУ"
Контролирующий орган	Совтское отделение ОНД и ПР по г. Ростову-н-Дону
Инспектор	Бойко Евгений Викторович
Номер предписания	26/1/1
Дата предписания	28 ноября 2017 г.
Срок устранения нарушения	30 октября 2018 г.
Дата планируемого посещения	30 октября 2018 г.

№	Нарушения	Тип нарушения	Вид мероприятия	Срок устранения	Дата устранения
1	В связи установкой пандуса на 1-ом этаже уч. корпуса оди извыходов несоотвтствует требованиям не обеспечивает безопаснуюэвакуацию людей	123-ФЗ от 22.07.08 ст. 51 ч.4, ст. 8 ч.1, ч.3 п.1	Выполнить работы по расчету пожарых рисков по уч. корпусу	30.10.2018	17.12.2018
2	Класс материалов для стен и потолков в читальном зале и аудиоиях уч. корпуса и УИВЦ не соответствуют классу пжарой безопасности	123-ФЗ ст51 ч.4, ст. 78 ч.1, ст134 ч.1, ч. 3, ч. 6	ремонт стен и потолков в читальном зале и аудиториях уч. корпуса и УИВЦ	30.10.2018	
3	Нет проекта на систему аарйного освещения в здании уч. корпуса и УИВЦ	123-ФЗ ст.51 ч.4, ст.78 ч.1	разработать проекты на системы аварийного освещения в уч. корпусе и УИВЦ	30.10.2018	10.10.2018
4	Участок труб ситемы проивопожарного водоснабжения выполнены не из металлических труб	123-ФЗ ст.51 ч.1,ст.78 ч.1,ст86 ч.3	выполнить работы по замене участка труб протвопожарного водоснабжеия из полиперных материалов, имеющих пожарный сертификат	30.10.2018	18.10.2018
5	Вертикальная шахта для технологических коммуникаций не заделана негорючими мтериалаи	п.22 ППР ПП РФ №390 от 25.04.2012	Выполнить работы по заделке негорючим материалами вертикальной шахты в уч. корпусе	30.10.2018	25.10.2018
6	В подвале уч. копуса не заделаны негорючими материалами зазоры в мстах прсечения пртивопожарных пеград	390 ППР п.22	заделать негорючими материалами зазоры и отверстия в подвале уч. корпуса	30.10.2018	06.06.2018
7	В местах прохождеия кабельных каналов,коробов,кабелей черз строительные конструкции н предусмолтрены кабельные проходки спределомогнстйкости н ниже пределаогнстйкости данныз конструкций	п.58 ППРФ № 390	выполниь работы по замен кабельных каналов, коробок на негорючие	30.10.2018	06.09.2018
8	Помещение насосной станции не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами объвязки насосов	п.58 ППРФ № 390	выполнить схемы противопожарного водоснабжения и схемы объвязки насосов	30.10.2018	20.10.2018
9	Нет АПС в помещении буфета, оделенного от фойе ролл-ставнями	390 ППР п.61	выполнить работы по установке АПС в помещении буфета	30.10.2018	30.10.2018
10	В пмещении тренажерного зала точечные пожарные извещатели установлены не на несущих конструкциях потока "Амстронг"	ФЗ-123 ст. 51 ч.4; №390 п. 61 абз. 2	Выполнить работы по преустановке точечных пожарных извещателей	30.10.2018	30.10.2018
11	Не все пожарные извещатели ориентирвны индикторами в сторону двери	ФЗ-123 ст. 51 ч.4; №390 п. 61 абз. 2	Выполнить работы по переустановке пожарных извещателей	30.10.2018	30.10.2018
12	В спортивнм зале пожарые извещатели установлеы на растянии менее 0,5 м. от электросветильников	ФЗ-123 ст. 51 ч.4; №390 п. 61 абз. 2	Выполнить работы по переустановке пожарных извещателей	30.10.2018	30.10.2018
13	В кабинете учителя физкультуры установлеы тепловые пожарые извещатели	ФЗ-123 ст. 51 ч.4; №390 п. 61 абз. 2	Выполнит работы по замене тепловх извещателей на дымовые	30.10.2018	30.10.2018
14	В спортивном зале согласно покзаниям приборов, смотировнная АПС не испрана	390 ППР п.61	Выполнтьработы по наладк АПС в спортивном зале	30.10.2018	09.01.2018

15	В книгохранилище нет пожарных извещателей над нижним уровнем стеллажей	ФЗ-123 ст. 51 ч.4; №390 п. 61 абз. 2	выполнить работы по монтажу АПС в над нижним отсеком стеллажей	30.10.2018	30.10.2018
16	Выполнить работы по техническому освидетельствованию систем АПС в ч. корпусе УИВЦ на предмет технической возможности продления её эксплуатации как отдельных её частей та в целом	390 ППР п.61	выполнить работы по освидетельствованию АПС в учебном корпусе и УИВЦ с целью продления её эксплуатации (замена отдельных составных частей АПС)	30.10.2018	01.10.2018
17	В актовом зале в проеме эвакуационного выхода установлены ролл-ставни препятствующие свободному проходу людей	123-ФЗ ст. 51 ч.4, ст. 89 ч.7	Выполнить работы по демонтажу Ролл-ставень в актовом зале и выполнить монтаж дверей	30.10.2018	
18	В актовом зале не заложены кирпичом окна из помещения киноаппаратной	123-ФЗ ст. 51 ч.4, ст. 88 ч.1,ч.2,ч.3	Выполнит работы по закладке кирпичом окон из киноаппаратной (укладка кирпича, штукатурка, шпаклевка и окраска стены актового зала)	30.10.2018	06.06.2018
19	Не выполнено проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц	п.24 ППР в РФ 390	выполнить работы по испытанию пожарных лестниц	30.10.2018	08.08.2018
20	В актовом зале установленные кресла уменьшают ширину прохода к эвакуационному выходу на улицу	п.32 ППР в РФ №390	Убрать лишние кресла и расставить их в соответствии с требованиями безопасности	30.10.2018	18.12.2017
21	Под лестничным маршем, ведущем в кабинет учителя физкультуры допущено хранение горючих материалов	П.23 ППР в РФ 390	Убрать спортивный инвентарь из помещения под лестничным маршем	30.10.2018	18.12.2017
22	В актовом зале установленные кресла не прикреплены к полу	123-ФЗ ст. 51 ч.4	Выполнить работы по закреплению кресел в актовом зале к полу	30.10.2018	