

# Предписание

**Подведомственное учреждение** ГБПОУ РО "РКИУ"  
**Контролирующий орган** Советское отделение надзорной деятельности ОНД по г. Ростову-на-Дону  
**Инспектор** Дорофеева Н.Н.  
**Номер предписания** 03-8/1/1  
**Дата предписания** 6 февраля 2013 г.  
**Срок устранения нарушения** 1 декабря 2013 г.  
**Дата планируемого посещения** 1 декабря 2013 г.

№	Нарушения	Тип нарушения	Вид мероприятия	Срок устранения	Дата устранения
1	Нарушение п.5.3.5 СП 1.13130.2009 ширина северо-восточного и северо-западного лестничного марша с 4-го по 1-й этаж, менее 1,2 м	Правила ПР РФ от 25.04.2012 №390 п33		01.12.2013	28.11.2013
2	Складское помещение для хранения чистого белья не отделено от кабинета коменданта общежития противопожарной дверью	123-ФЗ ст. 88 ч.1	установка противопожарных дверей, люков, чердаков	01.12.2013	27.06.2013